

## **Kurzanleitung:**

Anschluß Art. 71150 WSM Funksirenenmodul an die SE-Compact-GPRS Zentrale

Hinweis: Das beiliegende Funksirenen Modul wird nur für die ältere EL-3000 Zentrale benötigt, nicht aber für die SE-Compact Zentrale.

1. Menüpunkt 9.1.5 an der Zentrale öffnen (ext. Sirene, 2-Wege
2. 2. Spannung an die Sirene anlegen, LED leuchtet, Registriermodus beginnt
3. Menüpunkt 7.3 an der Sirene öffnen (Ext. Sirene), zwei mal im Abstand von 5 Sek. Den Haken setzen. Die LED am Modul blinkt nun.
4. Menüpunkt 9.1.5 (Display Sende 1, 2. Warten auf Modul Registrierung und Aktuaklisierung.
5. Nach 2 Minuten wird die Registrierung automatisch beendet. Gerät schließen und montieren.